

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения: 216500, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,
ул. Карла Маркса, д.32

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.510109



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 725Р от 28 апреля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

2. Юридический адрес: Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка, д. 17

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.04.2020 10:00

Ф.И.О., должность: Михалева А. Е., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2020 11:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 440 от 23.04.2020

Вид тары, упаковки: стерильная бутылка

Проба отобрана в присутствии Главы администрации Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области Шамановой Л.Я.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.725 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТЭ-210	А 002	21370-12	5972/211 от 20.05.2019	19.05.2020
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1289/213 от 18.03.2020	17.03.2021

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.04.2020 11:55 Регистрационный номер пробы в журнале 725 дата начала испытаний 27.04.2020 12:00 дата выдачи результата 28.04.2020 11:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Фомина И. А., оператор ЭВМ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 725Р от «29» апреля 2020года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района
Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

Фактический адрес: Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль, заявка № 440 от
23.04.2020г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 725 от 28 апреля
2020г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды
питьевой централизованного водоснабжения соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная
27.04.2020г. из водоразборной колонки Администрации Перенского сельского поселения
Рославльского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Рославльский
район, д. Перенка, д.17, соответствует действующим государственным санитарным нормам и
гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Главный врач Рославльского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»



А.Г. Корольков

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения: 216500, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,
ул. Карла Маркса, д.32

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.510109



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 726Р от 28 апреля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

2. Юридический адрес: Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения (водонапорная башня)

4. Место отбора: Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.04.2020 10:00

Ф.И.О., должность: Михалева А. Е., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2020 11:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 440 от 23.04.2020

Вид тары, упаковки: стерильная бутылка

Проба отобрана в присутствии Главы администрации Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области Шамановой Л.Я.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.20.726 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛГЭ-210	А 002	21370-12	5972/211 от 20.05.2019	19.05.2020
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1289/213 от 18.03.2020	17.03.2021

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.04.2020 11:55 Регистрационный номер пробы в журнале 726 дата начала испытаний 27.04.2020 12:05 дата выдачи результата 28.04.2020 11:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Фомина И. А., оператор ЭВМ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 726Р от «29» апреля 2020года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района
Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

Фактический адрес: Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль, заявка № 440 от
23.04.2020г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 726 от 28 апреля
2020г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды
питьевой централизованного водоснабжения соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение:


Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная
27.04.2020г. из водонапорной башни Администрации Перенского сельского поселения
Рославльского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Рославльский
район, д. Перенка, соответствует действующим государственным санитарным нормам и
гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Главный врач Рославльского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения: 216500, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,
ул. Карла Маркса, д.32

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.510109



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 727Р от 28 апреля 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

2. **Юридический адрес:** Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (водонапорная башня)

4. **Место отбора:** Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, Смоленская область, Рославльский район, д. Волковичи

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.04.2020 10:00

Ф.И.О., должность: Михалева А. Е., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2020 11:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 440 от 23.04.2020

Вид тары, упаковки: стерильная бутылка

Проба отобрана в присутствии Главы администрации Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области Шамановой Л.Я.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы): 2.20.727 Р**

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТЭ-210	А 002	21370-12	5972/211 от 20.05.2019	19.05.2020
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1289/213 от 18.03.2020	17.03.2021

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.04.2020 11:55 Регистрационный номер пробы в журнале 727 дата начала испытаний 27.04.2020 12:10 дата выдачи результата 28.04.2020 11:17					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Фомина И. А., оператор ЭВМ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 727Р от «29» апреля 2020года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района
Смоленской области

Юридический адрес: Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

Фактический адрес: Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль, заявка № 440 от
23.04.2020г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 727 от 28 апреля
2020г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды
питьевой централизованного водоснабжения соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная
27.04.2020г. из водонапорной башни Администрации Перенского сельского поселения
Рославльского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Рославльский
район, д. Волковичи, соответствует действующим государственным санитарным нормам и
гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Главный врач Рославльского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»



А.Г.Корольков